




K 9505


Kabelové krabicové rozvodky

- pro chráněné instalace
- se svorkami

stěny rozvodnice



rozměrový výkres



Připojovací průřez svorek	3~ 16-50 mm ²
Materiál vodiče:	Cu
Počet pólů	5 - ti pól. na každý pól
Druh vodiče	s 6 x 16 mm ² s 4 x 25 mm ² s 4 x 35 mm ² s 4 x 50 mm ²
jmenovitý proud	svorek 150 A
Jmenovité izolační napětí	AC/DC 690 V
Krytí:	IP 55 (ESM)
Krytí:	(viz systém LES) IP 65
Materiál:	termoplast
Barevný odstín:	šedé RAL 7035
Kabelové vývodky	kabelové vstupy předlisy AKM/ASM se objednávají samostatně (viz systém LES)

Provozní podmínky a okolní prostředí

Oblast použití	Vhodné do vnitřních prostor a pro chráněnou instalaci ve venkovním prostoru podle DIN VDE 0100, část 737
Odolnost při občasném čištění (přímý ostřik)	{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck: max. 100 bar, Wassertemperatur: max. 80° C, Entfernung => 0,15 m, entsprechend den Anforderungen IP 69K, Gehäuse und Anbau-Kabelstutzen mindestens IP 65 }
Teplota prostředí:	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35° C Nejvyšší hodnota + 40° C Nejnižší hodnota - 25° C
Relativní vlhkost vzduchu	50% při 40°C krátkodobá 100% při 25°C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární ochrana v případě zvláštních nebezpečí	Požadavky na elektrická zařízení a přístroje v požárně nebezpečných prostorech a provozovnách, např. DIN VDE 0100 část 482, nařízení úřadů, směrnice VdS
Požární odolnost	Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: - 850° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro montáž do duté stěny - použití těžce vznětlivých kabelů a vedení Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: 750° C UL Subject 94 V-2 těžce vznětlivý samozhášivý IK07 (2 Joule)
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 754-2
{Hinweis}	Vlastnosti materiálu viz Technické informace